



UMNG-VICADM-CADCON

ABRIL 10 DE 2018

**ASUNTO: RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS FRENTE A LA EVALUACIÓN DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N° 04 DE 2018 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y DE PINTURA DESTINADO A MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Y CORRECTIVOS DEL CAMPUS NUEVA GRANADA, DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA"**

**DIRIGIDA A: PÚBLICO EN GENERAL PARTICIPANTE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA N° 04 DE 2018.**

Respetados Señores:

Nos permitimos dar respuesta a las observaciones presentadas frente a la evaluación de la Invitación Pública de Menor Cuantía 04 de 2018, recibidas mediante correo electrónico.

Teniendo en cuenta la observación al informe de evaluación de la Invitación Pública de Menor Cuantía N° 04 de 2018, se procede de la siguiente manera:

De acuerdo a la Invitación Pública de Menor Cuantía de la referencia, se realizó la evaluación Técnica, Económica y Jurídica en la que se determinó que la propuesta presentada por BRAND LTDA., cumplía con los aspectos económico y jurídico. Sin embargo, en el aspecto técnico se evidenció que el precio de los ítems 30, 38, 40, 57, 71 y 82, eran bastante inferiores, comparados con el estudio de mercado soporte de la invitación de la referencia, por lo que se vió la necesidad de solicitar la ficha técnica de los ítems antes mencionados, razón por la cual, procedió a solicitar la ficha técnica de los ítems 30, 38, 40, 57, 71 y 82, con el fin de establecer que los elementos ofertados por el proponente correspondieran técnicamente con lo establecido en la invitación mencionada.

Allegadas las fichas técnicas por parte del proponente, el evaluador técnico y económico determinó que las características técnicas contenidas en la ficha técnica correspondiente al ítem 82 KIT DE PUESTA A TIERRA PORTÁTILES PARA MEDIA TENSIÓN A SELECCIÓN DEL SUPERVISOR, no correspondía a los descritas en





la Invitación Pública de Menor Cuantía, para lo cual se apoyó en concepto técnico emitido por el Profesional Especializado Ingeniero Eléctrico de la UMNG, en el que informó que lo descrito en la ficha técnica no cumple con lo solicitado en la Invitación, debido a que lo propuesto según soporte ficha técnica aportada no corresponde a un Kit de Puesta a Tierra para Media Tensión.

Por lo anterior, se procedió a evaluar como no cumple técnicamente la propuesta del oferente BRAND LTDA.

**MÓNICA MARCELA URREGO DAVID**  
Jefe de División de Contratación y Adquisiciones

Elaboró: Nubia Marcela Castiblanco Celis T.A, S.E. Sección de Contratos de Mayor y Menor cuantía  
Revisó: Dra. Diana Lucila Muñoz P.E. Jefe Sección Contratos de Mayor y Menor cuantía

