

<b>1. Especificación No (9.2.15)</b>	<b>REDUCCION CONCENTRICA RANURADO MATERIAL ASTM A-536, GRADO 65-45-12 RANURA POR AWWA C-606 RECUBRIMIENTO EXTERIOR COLOR ROJO, LISTADO UL APROBADO FR (VICTAULIC N° 50) 2"x 1 1/4"</b>
<b>3. UNIDAD DE MEDIDA</b> <span style="float: right;"><b>UND –UNIDADES</b></span>	
<b>4. DESCRIPCIÓN</b>  Consiste la instalación de un accesorio en material ASTM A-536 necesario para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen las redes de incendio con agua nebulizada, conforme <con los trazados y dimensiones establecidos en los planos de diseño. El material a utilizar en el accesorio corresponde a material ASTM A-536, GRADO 65-45-12 y deberá cumplir con lo establecido en la NFPA 750.	
<b>5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN</b>  Para la instalación de los accesorios que conforma la red de protección contra incendio se seguirán los siguientes pasos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se deben instalar los soportes necesarios para soportar el tramo de tubería al cual se le va instalar el accesorio, verificando su correcta alineación y nivel de instalación.</li> <li>• Se procede a colocar el accesorio que se va a instalar en el tramo de tubería, verificando que descansa sobre todos y cada uno de los soportes.</li> <li>• Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al diámetro de la tubería instalada.</li> <li>• Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón roscado o ranurado según corresponda.</li> </ul> Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de gabinetes y rociadores automáticos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra.	
<b>6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN</b>  La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.  Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.	
<b>7. ENSAYOS A REALIZAR</b>  Para todos los tramos de tuberías constitutivos del sistema de protección contra incendio e indiferente del tipo de material utilizado, se deben someter a la prueba hidráulica descrita a continuación:  La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 200 psi. Esta presión se debe mantener durante 4 horas continuas, y debe hacerse de acuerdo con lo estipulado en la norma NFPA 14 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION).  Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han instalado, con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra.  El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo	

## 8. MATERIALES

- Sheladk crema sellante tubo de 300gr
- Reducción concentrica ranurado ac 2"x 1 1/4"acero carbón
- Thiner disolvente
- Waipe
- Anticorrosivo rojo base pintura
- Piola gruesa 50 metros
- Cinta teflon 10 mts carrete de 10 metros

## 9. EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

## 10. DESPERDICIOS

Incluidos                      X **Sí**                                              **No**

## 11. MANO DE OBRA

Incluidos                      X **Sí**                                              **No**

## 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Verificación de la correcta instalación de los accesorios.

## 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por **unidad (UND)** debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.
- Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

## 14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.